

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.КБ03.В.00005/18

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009074

Общество с ограниченной ответственностью "НПО Промет"
Адрес: 301602, Тульская область, Узловский район, г.Узловая, ул. Дубовская, дом 2а.
ОГРН: 1155003003121.
Телефон: +74957774838. E-mail: TsV@promet.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО Промет"
Адрес: 301602, Тульская область, Узловский район, г.Узловая, ул. Дубовская, дом 2а.
ОГРН: 1155003003121.
Телефон: +74957774838. E-mail: TsV@promet.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (495) 740-66-93, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Люки металлические противопожарные дымогазонепроницаемые однопольные глухие типа ЛМП1-60, с габаритными размерами по ширине от 300 мм до 1400 мм, по высоте от 300 мм до 1400 мм, с толщиной полотна не менее 52 мм, выпускаемые по ТУ 25.12-007-47272295-2017.
код ОК 005 (ОКП): ОКПД 2 25.11.23.119
код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ). См. Приложение бланк № 0016990.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 18-12-10/1ТР-ИКБС от 10.12.2018 г., № 18-12-10/2ТР-ИКБС от 10.12.2018 г., № 18-12-10/3ТР-ИКБС от 10.12.2018 г. Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный строительный университет» Институт комплексной безопасности в строительстве, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 25.12-007-47272295-2017.
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K01233 от 22.12.2017 по 22.12.2020, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.12.2018 по 16.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации


Эксперт (эксперты)




Handwritten signatures of the certification body representative and the expert, with 'подпись' written below each.

И.Б. Илюхин
инициалы, фамилия

А.А. Румянцев
инициалы, фамилия





ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.КБ03.В.00005/18

(обязательная сертификация)

№ 0016990

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53307-2009	«Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость».	Предел огнестойкости конструкции люков по потере целостности и потере теплоизолирующей способности – EI60.
ГОСТ Р 53303-2009 с изменением №1	«Конструкции строительные. противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость».	Предел огнестойкости конструкции люков по потере дымогазопроницаемости – S60.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

И.Б. Илюхин
инициалы, фамилия

А.А. Румянцев
инициалы, фамилия